

# LEGENDA

	Złącze kablowe z pomiarem instalowane przez Energa Operator
ZKP-1	
	Rura ochronna DVK 50 mm do wyprowadzenia w terenie zielonym przed budynkiem
YKXS 5x16 mm2	
	Rura ochronna DVK 50 mm do wyprowadzenia w terenie zielonym przed budynkiem
SRS-2x100	
	HDPE 1x110 x 6,3 - Studnia telekomunikacyjna
SKR-1	
	Rura ochronna DVK 50 mm do wyprowadzenia w terenie zielonym przed budynkiem
DVK 50 mm	
	Rura ochronna DVK 75 mm do wyprowadzenia w terenie zielonym za budynkiem
DVK 75 mm	
	HDPE 1x110 x 6,3 - kanalizacja telekomunikacyjna jedn.
HDPE 1x110 x 6,3	
	ROSA-Zestaw oświetleniowy DROP I LED 24, 3 500 K, anodowany grafitowy-inox + fundament 215030/4/S obw. TG/21
LAT.1 ROSA DROP obw. TG/21	
	POMPA CIEPŁA planowana lokalizacja
P.C.	

Uwaga! Zezwala się na zastosowanie materiałów zamiennych innych producentów o parametrach technicznych nie gorszych od przyjętych w projekcie



Investor	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM		Adres inwestycji:	Gorzewo 46, dz. nr 73/4	
Nazwa opracowania	Projekt budowlany częściowej rozbiórki, odbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku jednorodzinnego na budynek obsługi turystycznej w Gorzewie.		Skala:	1:100	Data:
Temat rys.:	Instalacja zasilania latarni zewnętrznych oraz bramy wjazdowej wraz z układem WŁZ i inst. Teletechnicznymi		Podpis:		
Projektant	mgr inż. Marian Malowaniec		Skala:	11-12.2020r.	
Opracował	mgr inż. Krzysztof Drzewiecki		Nr rys.:	E1	



2 3 4 5 6

Rura ochronna DVK 75 mm  
dla potrzeb doprowadzenia okablowania do  
Pompy Ciepła

P.C.

Rura ochronna  
DVK 70 mm  
do wyprowadzenia  
w terenie zielonym  
za budynek

DVK 75 mm

Kabel YKXS 5x16 mm<sup>2</sup>  
do ZKP-1  
Kabel YKY 3x2,5 mm<sup>2</sup>  
zasilanie latarni  
Kabel YKY 5x2,5 mm<sup>2</sup> -  
zasilanie bramy

SRS-2x100

LA

HDPE 1x110 x 6,3 - kanalizacja tel

Studnia kablowa SKR-1  
oraz Rura ochronna  
HDPE 110mm dla instalacji  
Telekomunikacyjnych w  
kierunku  
granicy działki

YKY 3x2,5 mm<sup>2</sup> + YKY 5x 2,5 mm<sup>2</sup>

DVK 50 mm

Rura ochronna DVK 50 mm  
do wyprowadzenia w terenie  
zielonym przed budynkiem

2 3 4 5 6