


Napięcie znamionowe	3x400V
Układ Ochronny	TNS


Opis	Gniazda wtyczkowe obw. 1	Oprawy oświetleniowe obw. 2				
Moc	2 kW	0,12 kW				
Typ kabla	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x1,5 mm2				

<b>Gorzewo - M.Malowaniec, K.Drzewiecki</b>		Nr. projektu:		C	F
		Nr. rysunku:		B	E
<b>TP-Rodzielnica Piętra</b>		Data:		A	D
		Autor:		Nr. akusza: 1 / 4	



Gorzewo - M.Malwaniec, K.Drzewiecki		Nr. projektu:		C	F
		Nr. rysunku: E7.		B	E
TP-Rodzielnica Piętra		Data:		A	D
		Autor:		Nr. akusza: 2 / 4	

340 mm



**Gorzewo - M.Malowaniec, K.Drzewiecki**

**TP-Rodzielnica Piętra**

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Data:

C

B

A

E7

Autor:

F

E

D

Nr. akusza: 3 / 4

**Lista Materiałów**

Cennik:

**Uwaga, obudowa nie jest zdefiniowana dla niektórych rozdzielnic.**

Lista urządzeń Legrand

Producent	Referencja	Opis	Ilość
Legrand	403355	WYL. S301 TX3 6000A B10 1P	1
Legrand	403357	WYL. S301 TX3 6000A B16 1P	1
Legrand	406465	ROZL. IZOL. FR303 32A 3P	1
Legrand	411694	P304 DX3 25A 30MA 4P F	1
Legrand	601941	ROZDZ. RN65 IP65 1x12 Z LISTWAMI PRZYŁ.	1

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Autor:

Data:

**Gorzewo - M.Malowaniec, K.Drzewiecki**

C	F
B	E
A	D

Nr. akusza:

4 / 4